

Passer du på din olietank?



MILJØ
TEKNISK FORVALTNING
BRØNDBY KOMMUNE



DIN MELLESTORE OLJETANK KAN BRUGES EVIGT

Men det kræver, at du holder øje med tanken og olien i den!

For at mindske risikoen for jordforurening fra utætte tanke og rør har du som ejer/bruger af mellemstore tanke, negravede såvel som overjordiske, pligt¹ til at udføre egenkontrol på dine tanke. Egenkontrollen omfatter: beholdningsregnskab, tankinspektion, og/eller automatiske overvågning og journalføring.

I indstikket kan du læse hvilke krav der er til egenkontrollen af netop din tank. Du kan også læse om dem i bilag 10 i olietankbekendtgørelsen.

- Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter.
- Mellemstore tanke skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 5. eller 10. år. Intervallet afhænger af, om tankene er beskyttet indvendigt mod korrosion eller ej.
- Alle mellemstore olietanke/anlæg skal have påmonteret forbrugsmålere eller timetæller²
- Du har pligt til at udføre egenkontrol på din olietank

Du skal huske, at hvis du ikke overholder kravene om egenkontrol, så risikerer du at din forsikring ikke dækker i tilfælde af lækage og efterfølgende oprydning efter et oliespild.

Olieforureninger opstår let, men er dyre at rydde op !

¹ Kapitel 8 i Olietankbekendtgørelsen BEK nr. 1611 af 10. december 2015

² § 37 stk. 3 i Olietankbekendtgørelsen BEK nr. 1611 af 10. december 2015

ANMELDELSE OG AFMELDING AF TANKE

Har du fået en ny tank?

- Anmeld den senest 4 uger før etableringen til Brøndby Kommune
- Hvis du har en tank der ikke endnu ikke er anmeldt, skal du straks anmelde den
- Husk at sende tankattesten sammen med anmeldelsen

Hvis du ikke længere skal bruge din tank skal den:

- Opgraves eller sløjfes
- Opgravning eller sløjfning af tanken skal anmeldes til kommunen indenfor 4 uger
- Ved sløjfning skal restindholdet opsuges og tanken skal afproppes, så påfyldning ikke kan finde sted
- Hvis tanken bliver liggende et sted med meget trafik, kan det være en god ide at få den sandfyldt
- Hvis I vælger at grave tanken op, tilbyder Brøndby Kommune at komme på tilsyn.

Anmeldelse og afmelding af tanke skal ske via vores hjemmeside:
www.brondby.dk/olietanke.

INSPEKTION OG TÆTHEDSPRØVNING

Du har ansvar for, at tanke og rørsystemer inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig. Afhængigt af hvilken type tank du har skal den inspiceres og tæthedsprøves hver 5. eller hvert 10. år.

I det vedlagte indstik kan du læse hvilke regler der er gældende for din type tank.

RØR

Mange glemmer det, men rørenes tilstand er ligeså vigtig som selve tankens. Så hvis rørene til din olietank ikke er typegodkendte, er det en god ide at få dem skiftet, før de tærer op og forårsager en olieforurening.

- Er rørene til din olietank typegodkendte?
- Hvis du udskifter eller renoverer din olietank, skal rørene leve op til de gældende krav

HVIS OLJETANKEN GÅR LÆK ELLER DU SPILDER

I tilfælde af større uheld skal der ringes 112. Ved mindre spild kontaktes Brøndby Kommunes miljøafdeling på **tlf. 43 28 28 28**.

VI VIL GERNE HJÆLPE

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf: 43 28 28 28 eller skrive på miljo@brondby.dk

Olieforureninger opstår let, men er dyre at rydde op !

✓ **Pas på miljøet – og spar penge!**



BRØNDBY KOMMUNE